



<b>Datos del destinatario</b>	<b>A46000477</b>
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19 46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

# Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

Datos de la muestra	
<b>INFORMACIÓN DADA POR EL CLIENTE</b>	
Tipo de muestra: Agua consumo humano	Fecha toma de muestra: 28.06.2016
Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #	Realizada por: Cliente
Ref./punto de toma de muestra: L'ALCUDIA. PE Alcudia 1.	
Tipo de análisis: Recuento de Legionella spp	
Volumen de muestra: 1.000 ML	
Fecha recepción de muestra: 29.06.2016	Fecha inicio análisis: 29.06.2016
	Fecha final análisis: 11.07.2016

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo
Legionella spp	No detectada	ufc/L		100	ISO 11731

**Observaciones:**  
*El límite de detección teórico del ensayo de Legionella spp., expresado en ufc/L es de 10*  
*Valores Paramétricos (VP) para torres de refrigeración y dispositivos análogos según R.D.865/2003. El VP de Legionella es a partir del cual debe revisarse el programa de mantenimiento y realizar las correcciones oportunas.*  
*El Método ISO 11731 corresponde a la norma UNE-ISO 11731:2007*

**Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.**  
**Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.**  
**Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.**

Ensayos realizados en Paterna y validados por: Guadalupe Sastre Salas (Responsable Adjunto Microbiología)  
 Firmado en Paterna a 13/07/2016

Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable en <https://valide.redsara.es/valide/>