

Datos del destinatario	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19 46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Datos de la muestra			
INFORMACIÓN DADA POR EL CLIENTE			
Tipo de muestra: Agua consumo humano	Fecha toma de muestra: 27.09.2016		
Tipo de toma de muestra: T.M. Simple.	Realizada por: Cliente		
Ref./punto de toma de muestra: L'ALCUDIA. PE Alcudia 1.			
Tipo de análisis: Recuento de Legionella spp			
Volumen de muestra: 1.000 ML			
Fecha recepción de muestra 28.09.2016	Fecha inicio análisis: 28.09.2016	Fecha final análisis: 10.10.2016	

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo
Legionella spp	No detectada	ufc/L			ISO 11731

Observaciones:
El límite de detección teórico del ensayo de Legionella spp., expresado en ufc/L es de 10
Valores Paramétricos (VP) para torres de refrigeración y dispositivos análogos según R.D.865/2003. El VP de Legionella es a partir del cual debe revisarse el programa de mantenimiento y realizar las correcciones oportunas.
El Método ISO 11731 corresponde a la norma UNE-ISO 11731:2007

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.
Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.
Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos realizados en Paterna y validados por: Raquel Sancho Sánchez (Responsable Adjunto Microbiología)
Firmado en Paterna a 11/10/2016

Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable en <https://valide.redsara.es/valide/>