

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19  
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

# Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

**Datos de la muestra****INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE**

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 22.01.2019

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: L'ALCUDIA. PE Alcudia 1.

Tipo de análisis: Recuento de Legionella spp

Volumen de muestra: 1.000 ML

Fecha recepción de muestra 23.01.2019

Fecha inicio análisis: 23.01.2019

Fecha final análisis: 02.02.2019

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo
Legionella spp	No detectada	ufc/L			ISO 11731:2017

**Observaciones:***El límite de detección teórico del ensayo de Legionella spp., expresado en ufc/L es de 4*

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos realizados en Paterna y validados por: Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producción Microbiología)

Firmado en Paterna a 05/02/2019

Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable en <https://valide.redsara.es/valide/>



<b>Dades del sol·licitant</b>	<b>A46000477</b>
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19 46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

# Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de l'ENAC

Dades de la mostra		
<b>INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT</b>		
Tipus de mostra: Aigua Consum Humà	Data presa de mostra: 22.01.2019	
Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #	Realitzada per: CLIENT	
Ref./punt de presa de mostra: L'ALCUDIA. PE Alcudia 1.		
Tipus d'anàlisi: Recompte de Legionella spp		
Volum de mostra: 1.000 ML		
Data recepció de la mostra: 23.01.2019	Data inici anàlisi: 23.01.2019	Data final anàlisi: 02.02.2019

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode
Legionella spp	No detectada	ufc/L			ISO 11731:2017

**Observacions:***El límit de detecció teòric del ensayo de Legionella spp., expresado en ufc/L es de 4*

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs realitzats a Paterna i validats per: Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producció Microbiologia)

Signat a Paterna a 05/02/2019

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable en <https://valide.redsara.es/valide/>