

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	G.B.S.
DIRECCIÓN	C/ Antonio Machado, 7
POBLACIÓN	46250 L'Alcudia (Valencia)
TIPO DE ENTREGA	Envío por PDF
CIF/CÓDIGO	B-97156772 000073
ENVÍO INFORME A	G.B.S.
A LA ATENCIÓN DE	D. Miguel Sabater
SOLICITUD CONTROL	Físico-Químico
TIPO MUESTRA	Agua
E-MAIL	info@gbstratamientos.com

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Pozo viejo - Suministro Agua Potable
NÚMERO DE IR	No Facilitado o no tiene
DIRECCIÓN	No Facilitada
POBLACIÓN	L' Alcudia (Valencia)
RECOGIDA POR	Solicitante
TÉCNICO/HORA	Asela - Miguel 11:30
FECHA MUESTREO	lunes, 25 de marzo de 2013
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 25 de marzo de 2013
FECHA INICIO	lunes, 25 de marzo de 2013
FECHA FIN	martes, 09 de abril de 2013

Análisis de Agua.

Muestra Bien
 Muestra Regular
 Muestra Mal

Muestra Número: **1** AGUA DE POZO
No se especifica ninguna particularidad

PARÁMETRO	MÉTODO	OK	RESULTADO	UNIDADES	LÍMITE *
Nitratos	FQ-AG-19	<input checked="" type="checkbox"/>	29,27	mg/l NO ₃	50

* Según Real Decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

RESULTADO:

- Los niveles alcanzados están dentro de los límites permitidos según la normativa vigente

martes, 09 de abril de 2013

Laboratorio Certificado
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005




Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.

PLAGUICIDAS

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	G.B.S.
DIRECCIÓN	C/ Antonio Machado, 7
POBLACIÓN	46250 L'Alcudia (Valencia)
TIPO DE ENTREGA	Envío por PDF
CIF/CÓDIGO	B-97156772 000073
ENVÍO INFORME A	G.B.S.
A LA ATENCIÓN DE	D. Miguel Sabater
SOLICITUD CONTROL	Físico-Químico
TIPO MUESTRA	Agua
E-MAIL	info@gbstratamientos.com

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Pozo viejo - Suministro Agua Potable
NÚMERO DE IR	No Facilitado o no tiene
DIRECCIÓN	No Facilitada
POBLACIÓN	L' Alcudia (Valencia)
RECOGIDA POR	Solicitante
TÉCNICO/HORA	Asela - Miguel 11:30
FECHA MUESTREO	lunes, 25 de marzo de 2013
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 25 de marzo de 2013
FECHA INICIO	lunes, 25 de marzo de 2013
FECHA FÍN	martes, 09 de abril de 2013

Análisis de Agua.

Muestra Número: **1** AGUA DE POZO
No se especifica ninguna particularidad

PARÁMETRO ⁽¹⁾	RESULTADO	UNIDADES	MÉTODO	RANGO DETECCIÓN
Aldrín (SP)	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Alfa HCH	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Atrazina	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Ametrina	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Beta HCH	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Clordano	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Clorpirifos Etil	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Delta HCH	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Lindano	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Delta HCH	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Diazinon	< 0,1	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,1 - 10
Dieldrín (SP)	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Endosulfan I	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Endosulfan II	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Endosulfan Sulfato	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Endrin	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Endrín Aldehído	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Endrín Cetona	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Etion	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Heptacloro (SP)	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Heptacloro Epóxido (SP)	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Lindano	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Malation (SP)	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10


martes, 09 de abril de 2013

Laboratorio Certificado
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005




Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

*El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
de MicroAmbiente, S.L.*



PLAGUICIDAS

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	G.B.S.
DIRECCIÓN	C/ Antonio Machado, 7
POBLACIÓN	46250 L'Alcudia (Valencia)
TIPO DE ENTREGA	Envío por PDF
CIF/CÓDIGO	B-97156772 000073
ENVÍO INFORME A	G.B.S.
A LA ATENCIÓN DE	D. Miguel Sabater
SOLICITUD CONTROL	Físico-Químico
TIPO MUESTRA	Agua
E-MAIL	info@gbstratamientos.com

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Pozo viejo - Suministro Agua Potable
NÚMERO DE IR	No Facilitado o no tiene
DIRECCIÓN	No Facilitada
POBLACIÓN	L' Alcudia (Valencia)
RECOGIDA POR	Solicitante
TÉCNICO/HORA	Asela - Miguel 11:30
FECHA MUESTREO	lunes, 25 de marzo de 2013
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 25 de marzo de 2013
FECHA INICIO	lunes, 25 de marzo de 2013
FECHA FÍN	martes, 09 de abril de 2013

Análisis de Agua.

Muestra Número: **1** AGUA DE POZO
No se especifica ninguna particularidad

PARÁMETRO ⁽¹⁾	RESULTADO	UNIDADES	MÉTODO	RANGO DETECCIÓN
Metoxiclor	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
p,p-DDD	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
p,p-DDE	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
p,p-DDT	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Paration Metil (SP)	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Prometrina	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Propazina	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Simazina	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
SUMA PLAGUICIDAS	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 560
Terbutilazina	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10
Terbutrin	< 0,01	µg/l	Cromat CG/MS SBSE	0,01 - 10

martes, 09 de abril de 2013

Laboratorio Certificado
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

*El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
de MicroAmbiente, S.L.*